

מענה לשאלות הבהרה - 8.7.26

מס"ד	מספר עמוד בחוברת המכרז	הסעיף בחוברת המכרז	פירוט השאלה	מענה
1	3 6-7	4 6 11	לנוכח האמור בסעיפים 4 ו-6 למכרז, האם על קבלן משנה שיועסק על ידי הזוכה לעמוד בכל תנאי הסף הקבועים בסעיף 11 לרבות האמור בתנאי הסף המפורט בס"ק (ג)?	לא. תנאי הסף חלים על המציע בלבד. קבלן משנה אינו נדרש לעמוד בכל תנאי הסף, אך חייב לעמוד בכל דרישה מקצועית/רישוי/כשירות הנוגעת לחלק העבודה שיבצע, ובכפוף לאישור המועצה מראש ובכתב. אחריות הזוכה נותרת מלאה.
2	3 6	4 11(ג)	בהנחה שהתשובה לשאלת הבהרה מס' 1 היא שלילית (כלומר קבלן משנה אינו חייב לעמוד בכל תנאי הסף) - מתבקשת התייחסות ספציפית לשאלה האם על קבלן משנה לענות על כל האלמנטים המפורטים בס"ק 11(ג), לאור קביעת הסעיף כי התנאים הם במצטבר . ובהתחשב באמור בסעיף 4 כי הזוכה יבצע את העבודות בעצמו או באמצעות קבלני משנה, כמפורט בתנאי הסף בלבד .	לא. קבלן משנה אינו נדרש לעמוד בכל רכיבי סעיף 11(ג) במצטבר. הדרישה המצטברת חלה על המציע. קבלן המשנה יידרש לעמוד רק בדרישות הרלוונטיות לעבודות שיבצע בפועל. אין בכך כדי לאפשר למציע להשלים תנאי סף באמצעות קבלן משנה
3	כתב כמויות	0.5	מבקש לאשר אספקה והתקנת מסך הקרנה SCREENLINE תוף עליון עם מותחנים	לא מאושר
4	כתב כמויות	0.6	מבקש לאשר qsc SR800	מאושר
5	כתב כמויות	1.8	מבקש לאשר פלאגים REAN	מאושר
6	כתב כמויות	3.9	Aver Ptz330uv2b / מבקש לאשר מצלמה אזי מבקש, ואם לא CR-N300 Canon אופציות נוספות לבחירה	Cr-n300 מאושר
8	כתב כמויות	4.1	מבקש לאשר BETTEAR	מאושר
10	כתב כמויות	5.2	מבקש לקבל עוד אופציות חוץ Baugruppe B-8912	לא הוגש בשאלה זו פריט לאישור אין שינוי במסכי המכרז
11	כתב כמויות	5.3	מבקש FSRWB-X3-XLR+WB-X3SMCVR לקבל עוד אופציות חוץ	לא הוגש בשאלה זו פריט לאישור אין שינוי במסכי המכרז

מאוסר ובתנאי שתכלול את הכל האבזורים הנדרשם במפרט	מבקש לאשר עמדת מרצה RAV-1000	7.14	כתב כמויות	13
ראה מענה מטה	מבקש איפיון מפורט יותר לדרישה הבאה : כולל מערכת קריאת מיקום ?	8.7	כתב כמויות	14
במפרט יש 2 מנעים אך מערכת הבקרה תהיה עם יכולת לשלוט ע6 מנועים לצורך שמירת האופציה להוספה עתידית	מבקש איפיון מפורט יותר לדרישה הבאה : מערכת פיקוד ממוחשבת מסונכרנת עבור 6 מנועים. כשבפועל יש רק 2 מנועים כמפורט ב סעיף 8.7	8.8	כתב כמויות	15
נדרש בקר (plc) אשר מקבל את האינקודר של כל מנוע אשר נותן אינדיקציה real time של מיקומו . בשליחה לפוזישן/ גובה רצוי, על ידי המפעיל במידה והבקר מזהה סטיה בגובה/במהלך התנועה הבקר מבצע אוטומטית תיקון לכל מנוע תוך כדי תנועה ללא צורך התערבות של האיש הטכני של המקום	מבקש איפיון מפורט יותר לדרישה הבאה : תיקון אוטומטי ללא התערבות טכנאי	8.8	כתב כמויות	15
כל מנוע נדרש בווסת להנעה רכה ועצירה רכה בשליטה מהבקר הראשי	מבקש איפיון מפורט יותר לדרישה הבאה : עצירה רכה והנעה רכה לכל המנועים	8.8	כתב כמויות	15
3X " טעות סופר נא להתעלם	מה ז"א : על 2 מנועים 3X	8.9	כתב כמויות	16
מדובר במחיר למטר ראה תוכנית עם הפריסה הנדרשת	אנא פירוט איפה נמצאים 28 מטר צוג	8.11	כתב כמויות	17
כן לפדוגה קדמית צוג מקומר ע"פ תואי הבמה	ציטוט : כולל צוג באורך 12 מטר 48 מ"מ מקומר ע"פ תוואי המבה ע"פ תרישםשאלה : האם זה צוג נוסף על ה 28 מטר ?	8.13	כתב כמויות	18
לא מאוסר	מבקש לאשר אספקת רמקול Nexo p10	1.2	כתב כמויות	19